

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
для присоединения к электрическим сетям

№ \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявка \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: щит учета БИЗ.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет \_\_\_\_\_ (кВт)

4. Категория надежности III (третья) \_\_\_\_\_.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение \_\_\_\_\_ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя \_\_\_\_\_.

7. Точка (и) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: на контактах присоединения ВЛ-0,4кВ заявителя к ВЛ-0,4кВ №\_\_ от ТП№\_\_ на опоре №\_\_ \_\_\_\_\_ (кВт).

Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между электрическими сетями ДНП «Бриллиант» и Заявителем.

8. Основной источник питания: ПС «Агат» ф.01, 35/10кВ, ПС№365 «Лупполово».

9. Резервный источник питания нет.

10. Сетевая организация осуществляет: организационно-технические мероприятия по подключению щита учета БИЗ.

11. Заявитель осуществляет:

Сборку и монтаж щита учета БИЗ, согласно схеме прилагаемой к техническим условиям (ТУ).

12.Срок действия технических условий.

12.1 Срок действия настоящих ТУ составляет два года, со дня подписания ТУ.

12.2 По истечению срока действия ТУ или изменения условий заявки. Заявитель обязан продлить ТУ. Если заявитель не сделает этого, то ТУ считаются не действительными.

Председатель ДНП «Бриллиант»

Заявитель

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )